

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

Evidencijski broj nabave: ETK-2018:000168 Uhr

Sukladno točki 8.1. Dokumentacije za nadmetanje, društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje:

IV. OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Naručitelj je, prema pitanju ponuditelja, ispravio pogrešku kod navedene temperature u izmjenjivačima u pojedinim stavkama troškovnika **grupe 4**. Radi lakšeg snalaženja, niže su navedeni dokumenti koji se mijenjaju:

1.Troškovnik - Prilog 13.Troškovnik Grupa 4

- Poglavlje 2 – INSTALACIJA STANICE TOS6
Točka 1. red br. 17 izmjena teksta koji se odnosi na temperaturu „42°C/39°C“
Točka 19.1 brisana dupla stavka
- Poglavlje 4 – INSTALACIJA STANICE TOS4
Točka 1. red br. 18 izmjena teksta koji se odnosi na temperaturu „42°C/39°C“
- Poglavlje 5 – INSTALACIJA STANICE TOS5
Točka 1. red br. 18 izmjena teksta koji se odnosi na temperaturu „42°C/39°C“
- Poglavlje 6 – INSTALACIJA STANICE TOS10
Točka 1. red br. 18 izmjena teksta koji se odnosi na temperaturu „42°C/39°C“

2.Tehnička specifikacija - Prilog 05.Tehnička specifikacija Grupa 4

- TOS - 6
Točka 4.1. Pločasti izmjenjivač - mješavina voda / voda.Toplinski učin: 160kW

Tehnička specifikacija dodatno usklađena prema odgovarajućoj troškovničkoj stavci u troškovniku grupe 4

- TOS – 4
Točka 4.35. Pločasti izmjenjivač - mješavina voda / voda Toplinski učin: 130kW
Tehnička specifikacija dodatno usklađena prema odgovarajućoj troškovničkoj stavci u troškovniku grupe 4
- TOS - 5
Točka 4.49. Pločasti izmjenjivač - mješavina voda / voda Toplinski učin: 230 kW
Tehnička specifikacija dodatno usklađena prema odgovarajućoj troškovničkoj stavci u troškovniku grupe 4
- TOS - 10
Točka 4.67. Pločasti izmjenjivač - mješavina voda / voda Toplinski učin: 270kW
Tehnička specifikacija dodatno usklađena prema odgovarajućoj troškovničkoj stavci u troškovniku grupe 4

Sukladno gore navedenom, izmijenjeni prilozi (Prilog_05.Tehnička specifikacija - Grupa 4_V.Izmjena te Prilog_13.Troškovnik_Grupa 4_V.Izmjena) objavljuju se istodobno s ovom Obavijesti o izmjenama. Traže se ponuditelji da za pripremu svojih ponuda koriste izmijenjene dokumente.

Sva ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.