

Projekt: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

Broj ugovora: KK.04.1.1.01.0053

Pitanje (garancija banke)

Da li moramo ishoditi posebnu garanciju za svaku grupu koju nudimo?

Odgovor:

Ponuditelji trebaju za svaku grupu nuđenja dostaviti zasebno jamstvo za ozbiljnost ponude u propisanom iznosu, sukladno točki 7.4.1 Dokumentacije za nadmetanje.

Pitanje (opseg ponude)

Da li moramo dostaviti dvije zasebne ponude za dvije grupe ili možemo dostaviti jednu ponudu s dvije grupe?

Odgovor:

Ponuditelji mogu nuditi jednu, više ili sve grupe predmeta nabave, pri čemu za svaku grupu nuđenja trebaju dostaviti zasebnu ponudu na način opisan u Dokumentaciji za nadmetanje.

Pitanje (završne podne obloge)

Molimo Vas da navedete nosivost sustava i vrstu završne podne obloge, te definirate u koje prostore tlocrta se predviđa postava kompjuterskog poda i s koliko otvora u podu, kako bismo mogli odrediti količinu otpada i kompleksnost postave, budući da cijena može značajno varirati o navedenim faktorima.

Odgovor:

Dobava i montaža duplog poda je u nadležnosti Naručitelja i nije predmet nabave.

Pitanje (automatska regulacija)

Pojedini elementi automatske regulacije (troputni regulacijski ventili sa elektromotornim pogonom i ventili ON-OFF sa elektromotornim pogonom) navedeni su u specifikacijama troškovnika (poglavlje 2-instalacija stanice TOS 6, 3-glavne toplinsko izmjenjivačke stanice, 4-instalacija stanice TOS 4, 5- instalacija stanice TOS 5 i 6- instalacija stanice TOS 10) koji se ponavljaju u poglavlju 7 – automatska regulacija toplinsko rashladnog sustava. Da li nuditi troputne ventile i ventile ON-OFF u poglavljima toplinskih stanica (poglavlja 2,3,4,5,6) ili u poglavlju 7 – automatika TRS, jer se isti ponavljaju?

Odgovor:

Montažu troputnih regulacijskih ventila s elektromotornim pogonom i ventila ON-OFF s

elektromotornim pogonom potrebno je nuditi u poglavljima: 2-instalacija stanice TOS 6, 3- glavne toplinsko izmjenjivačke stanice, 4- instalacija stanice TOS 4, 5- instalacija stanice TOS 5 i 6- instalacija stanice TOS 10.

Automatska regulacija toplinsko rashladnog sustava (u poglavlju 7) nije predmet nabave.

Korigirani troškovnik je usklađen i objavljen.